

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्र संख्या: एफ0एस0/निरी0-परी0-स्कूल/2019

अधिकारी झाँसी  
दिनांक जुलाई 27, 2021

सेवा में,

प्रबंधक/प्राचार्य,  
महात्मा हंसराज मॉडर्न स्कूल,  
शिवपुरी रोड़ झाँसी  
जनपद झाँसी।

विषय:- महात्मा हंसराज मॉडर्न स्कूल शिवपुरी रोड़ झाँसी परिसर स्थित शैक्षिक भवन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से फायर ऑडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र पत्र दिनांक 25.07.2021 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महात्मा हंसराज मॉडर्न स्कूल शिवपुरी रोड़ झाँसी परिसर स्थित शैक्षिक भवन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से फायर आडिट किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. प्रश्नगत भवन झाँसी शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शैक्षिक भवन का कुल प्लॉट एरिया लगभग 8831.07 वर्गमीटर है। भूतल का आच्छादित एरिया लगभग 2723.21 वर्गमीटर तथा प्रथम तल से द्वितीय तल तक प्रत्येक का आच्छादित एरिया लगभग 2697.82 वर्गमीटर है, जिसका प्रयोग शैक्षिक भवन के रूप में किया जा रहा है।
2. शैक्षिक भवन में 04 अदद स्टेयरकेश चौड़ाई क्रमशः 1.50 मीटर, 1.50 मीटर, 1.40 मीटर व 1.30 मीटर का प्राविधान किया गया है। प्रश्नगत भवन में मानक के अनुरूप चौड़ाई का सदैव अवरोध मुक्त स्टेयर केश रखा जाय।

उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था:-

1. प्रश्नगत भवन में ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 15 अदद क्षमता 05 कि0ग्रा, 10 अदद क्षमता 06 कि0ग्रा, 02 अदद क्षमता 09 कि0ग्रा व 01 अदद क्षमता 02 कि0ग्रा, सी0ओ0टू0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 12 अदद क्षमता 02 कि0ग्रा तथा 03 अदद डी0सी0पी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 10 कि0ग्रा व 01 अदद क्षमता 05 कि0ग्रा स्थापित है।
2. शैक्षिक भवन में लगभग 20-20 हजार लीटर के 02 अदद टेरिस टैंक के साथ डाउन कमर का प्राविधान करते हुए प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान किया गया है।
3. भवन में प्रत्येक तल पर सिंगल आउटलेट का प्राविधान करते हुए होजबॉक्स में 15-15 मीटर के दो होजपाइप व 01 अदद ब्रान्च पाइप का प्राविधान किया गया है।

  
C.F.O.



ANNEXURE - 14A

कार्यालय

अग्नि

शामन

अधिकारी

शांती

पत्रांक : मिमो/फायर/2002

दिनांक : जून 18, 2002

सेवा में,

प्रधानाचार्य

महात्मा हंटराज माडर्न स्कूल  
शिवपुरी रोड, शांती।


विषय - विद्यालय की अग्नि शमन व्यवस्था के निरीक्षण व अग्नि से  
तुरक्षा सम्बन्ध प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

संदर्भ - आपका प्रार्थना पत्रांक = एम0/एच./एम./एस./02/एन.ओ.ती./15  
दि 0 जून 17, 2002

कृपया,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार दिनांक 19-06-2002  
को मेरे द्वारा आपके विद्यालय की अग्नि शमन व्यवस्था का निरीक्षण किया  
गया। निरीक्षण उपरांत विद्यालय में अग्नि तुरक्षा व्यवस्था भारतीय मानक  
2190-1992 के प्रावधानों के अनुरूप वर्धापित एवं तन्तोषजनक पाई गई।

अतः महात्मा हंटराज माडर्न स्कूल शिवपुरी रोड जनपट शांती  
की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से मान्यता हेतु संस्तुति सहित  
अनापत्त प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

  
18-6-2002  
1 नम पन्ना 1  
अग्नि शमन अधिकारी  
अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी  
शांती